

Znak sprawy: VKFB.26.1.2026

Białystok, dnia 14.07.2026 r.

WYKONAWCY

uczestniczący w szacowaniu

Wyjaśnienia do zaproszenia do szacowania wartości zamówienia

dotyczy: szacowania wartości zamówienia pn. „Dostawa i montaż profesjonalnego sprzętu oświetleniowego LED w pięciu salach zajęć praktycznych Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku – I etap modernizacji”.

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, przekazujemy ich treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W Opisie Przedmiotu Zamówienia nie wskazano ilości przewodów DMX o długości 3 m, służących do łączenia urządzeń między sobą. Prosimy o określenie wymaganej ilości przewodów. Ponadto prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje dostawę przewodów PowerCON do połączenia opraw.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić następujące ilości przewodów:

- przewód **DMX 3 m – 27 szt.**,
- przewód **DMX 1 m – 30 szt.**,
- przewód **PowerCON – PowerCON 3 m – 10 szt.**,
- przewód **PowerCON – PowerCON 1 m – 15 szt.**

Pytanie nr 2

Prosimy o określenie ilości opraw oświetlenia roboczego przewidzianych dla poszczególnych sal.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że oświetlenie robocze powinno zapewniać równomierne natężenie oświetlenia na poziomie minimum 300 lx na całej powierzchni każdej sali.

Dobór liczby opraw oraz ich rozmieszczenie pozostawia się Wykonawcy, który powinien zaproponować rozwiązanie zapewniające spełnienie powyższego wymagania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Małgorzata Dąbrowicz

/-/ Zastępca Kanclerza

Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie